

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главного управления МЧС России по Республике Дагестан**

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Ярагского-124 «А», г. Махачкала, 367015, т.(8722)55-15-46 ф.(8722)55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 2 по Ленинскому району  
г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД**

(наименование органа государственного надзора)

пр. Акушинского, 30 «д», г. Махачкала, 367027, тел. (8722) 51-70-98, факс.55-15-87, E-mail:  
ondipr1lr@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 87/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Махачкалинский многопро-  
фильный лицей № 39 им. Б. Астемирова»(МБОУ «ЛИЦЕЙ № 39»)**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

**Директор Абдулжалилова Гульбарият Гаджиевна,**

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора  
по пожарному надзору *Алиев Р.М.*

*отдел надзорной деятельности и № 87  
профилактической работы № 2 по  
Ленинскому району г. Махачкала  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД*  
(наименование органа ГПН)

от « D4 » марта 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин.  
« 20 » марта 2019 г. по \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин. « 4 » апреля 2019 г.

проведена проверка *Инспектором ОНД и ПР № 2 по Ленинскому району г. Махачкала УНД и  
ПР ГУ МЧС России по РД Исаевым Идрисом Расимовичом*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному  
надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Махачкалинский многопрофиль-  
ный лицей № 39 им. Б. Астемирова»(МБОУ «ЛИЦЕЙ № 39») , по адресу: г.Махачкала, пр-кт.  
И.шамия 47,*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Абдулжалиловой Г.Г.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного доку-мента по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обяза-тельных требова-ния пожарной без-опасности	Отметка (под-пись) о выпол-нении (указы-вается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты руководителю организации организовать и провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердачных помещений здания школы, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки с предоставлением соответствующего акта	Правила противопожарно-го режима в РФ п. 21	02.03.2020	
2	На объекте защиты руководителю организации провести проверку работоспособности систем автоматических установок пожарной сигнали-зации не реже 1 раза в квартал с предоставлением соответствующего акта	Правила противопожарно-го режима в РФ : п. 61	02.03.2020	
3	В учебных корпусах здании над все-ми эвакуационными выходами обеспечит наличие и исправное состоя-ние световых оповещателей "Выход"	Правила противопожарно-го режима в РФ п. 61; СП 3.13130.2009 п. 5.1;	02.03.2020	
4	Ширина дверей на путях эвакуации перед основным эвакуационным вы-ходом здания школы должна соответствовать нормативным требова-ниям пожарной безопасности, а именно не менее 1,2 м. (фактически - 70 см.)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регла-мент о требованиях по-жарной безопасности" ст. 4; СНиП 21-01-97* п. 6.27	02.03.2020	
5	Система автоматической пожарной сигнализации в здании школы долж-на обеспечивать подачу сигнала о возникновении пожара на пульт под-разделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал органи-зации	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регла-мент о требованиях по-жарной безопасности" ст.83	02.03.2020	
6	Приемно-контрольные приборы ав-томатических установок пожарной сигнализации, установленные в фойе здании школы, необходимо переме-стить в отдельное помещение с круг-лосуточным пребыванием людей	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регла-мент о требованиях по-жарной безопасности", ст.4; п. 12.52 НПБ 88-2001; НПБ 110-03	02.03.2020	
7	Предоставить сертификат соответ-ствия по требованиям пожарной без-опасности на материал, применяемый на путях эвакуации для отделки пола	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123 -ФЗ "Технический регла-мент о требованиях по-жарной безопасности"	02.03.2020	



	на всех этажах корпуса №2 здания школы (отделка пола - дерево)	ст.4; СНиП 21-01-97* п. 6.25		
8	Руководителю организации проводить практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте не реже 1 раза в полугодие с составлением соответствующих актов	Правила противопожарного режима в РФ п.12	02.03.2020	
9	Помещения актового зала оборудовать автоматической пожарной сигнализацией	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 54; Прил. А, табл. А1 СП 5.13130.2009	02.03.2020	
10	Двери на выходе из поэтажных коридоров на лестничные клетки оборудовать доводчиками и уплотнениями в притворах	СНиП 21-01-97* п.6.18	02.03.2020	
11	Ответственным лицам за пожарную безопасность пройти обучение мерам пожарной безопасности, которое осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 3	02.03.2020	
12	На объекте защиты автоматические установки пожарной сигнализации оборудовать источниками бесперебойного электропитания.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ч. 2 ст. 91	02.03.2020	
13	Проводить проверку работоспособности сети внутреннего и наружного противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	Правила противопожарного режима в РФ п.55	02.03.2020	
13	По периметру кровли здания школы установить ограждения высотой не менее 0,6 м. в соответствии с ГОСТ 25772	(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4; СНиП 21.01.97* п.8.11);	02.03.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в отношении реализуемой продукции будет проведена в рамках внеплановой проверки в марте 2020 г.

(квартал, месяц).

*Инспектор ОНД и ПР № 2 по Ленинскому району г. Махачкала*

*УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Исаев Идрис Расимович*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«4» апреля 2019г.

М.Л.П.\*



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

*Директор Абдулмисаево Г.С.*  
(должность, фамилия, инициалы)

« 4 » апреля 2019г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.